

Kobylin-Borzymy dn. 14.12.2017 r.

SE.271.10.2017

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną nr 105520B Kropiewnica-Gajki – Pszczółczyn – Kurowo Kolonia”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy jako zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 08.12.2017 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: 1

Czy Zamawiający dopuści zamiast wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 warstwa grubości 20 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30; 0/31,5 warstwa grubości 20 cm. ?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany mieszanki niezwiązanej z kruszywem

z **C90/3; 0/31,5 o grubości 20 cm**

na **C50/30; 0/31,5 o grubości 22 cm**

Zmiana kruszywa dotyczy pozycji kosztorysów i przedmiarów w pozycjach:

- dla odcinka B: 50, 57, 65.

- dla odcinka C: 33, 39, 45, 53.

W związku z powyższym zamawiający zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Wójt

Wojciech Mojkowski